

ALLEGATO B

Planimetria e particolari

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dall'elaborato grafico comprendente planimetria e particolari della rete di scarico dei reflui, facente parte della documentazione tecnica acquisita dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 20263 del 15/07/2025, relativa al sistema di trattamento e scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche in fossa Imhoff e dispersione in vasoio assorbente con fitodepurazione, dei reflui prodotti dall'autolavaggio e dalle acque meteoriche di dilavamento del piazzale su cui è ubicato l'impianto di distribuzione carburanti della Società "Servizi e Gestione Zenit Srl" ubicato in S.S. 287 AL km 3+800 lato SX direzione di marcia Siracusa - Palazzolo Acreide - Noto, censito al N.C.E.U. fgl 24, p.lla 128, del comune di Noto.

VPP DIS- Vasca di prima pioggia+Disoleazione

VISTA PIANTA A-A'

TUBO DI BY PASS (ACQUE DI SECONDA PIOGGIA)

POZZETTO SCOLMATORE

POZZETTO DI ISPEZIONE

SEZIONE B-B' longitudinale

POZZETTO SCOLMATORE

POZZETTO DI ISPEZIONE/USCITA

SEZIONE C-C' longitudinale

LEGENDA	
A	Punto di rabocco vasca raccolta oili
B	Filtro a coalescenza con otturatore automatico
C	Comparto di disoleazione
D	Elettropompa
E	Area dissabbiatura
F	Valvola a chiusura automatica
G	Vasca di raccolta oili
H	Quadro elettrico IP 67 per elettropompa
H	Sensore saturazione oili

PROGETTO:

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA RACCOLTA DI ACQUE
REFLUE PROVENIENTI DALL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON ANNESSO
BAR E AUTOLAVAGGIO SITO IN NOTO (SR), LUNGO LA S. S. 287 AL KM. 3+800 LATO SX
DIREZIONE DI MARCIA SIRACUSA - PALAZZOLO ACREIDE.**

OGGETTO DEL DISEGNO:

- PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO DI RACCOLTA ACQUE DI PIAZZALE
PARTICOLARI SISTEMA DISOLEAZIONE

LA DITTA:



ZENIT S.r.l.
L'amministratore Unico

IL TECNICO:



Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da SORTINO ANGELO il 28/11/2024 10:33:40
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

Registro Generale di Protocollo: 2025 / 20263 del 15/07/2025

[illegible]

1	Pozzetto scolmatore
2	Pozzetto prelievo campioni cm 50x50 x h utile prelievo cm 50
	Canaletta con griglia in ghisa per carichi pesanti
	Pozzi perdenti Ø 200 cm H 300
	Fossa imhoff Ø 120 h 2.19 cm
	Cameretta con Ispezione/Sifone in PVC Ø 120
	Rete di raccolta acque nere
	Rete di raccolta acque di prima pioggia
	Acque di prima pioggia depurate
	Acque di seconda pioggia

Strada Statale n. 287

PALAZZOLO ACREIDE